



PRIPOJIŤ NA JESTVUJÚCI AREÁLOVÝ ROZVOD UK

- LEGENDA POTRUBÍ:
- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY
 - - - SPÄTNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY
 - — — EXPANZNÉ POTRUBIE

- UV — MAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY EZV 25 D
- TL — TLAKOMER UKAZOVACÍ PREMATLAK 0–6 bar, Ø100, 1,6%
- PV — POISTNÝ VENTIL — FLAMCO PRESCOR A 100 — PV 15/1,8
- EN — MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA — FLAMCO FLEXCON C 50/1,0
- R1 — ROZDELOVAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- ČS — TEPLIOTNÁ REGULAČNÁ STANICA — TRS-20

±0,000 = m n.m.

<div><div><div><div><div></div><div>APPROREAL</div><div>architekúrna projekty realizácie</div></div><div><div>APPROREAL, s.r.o.</div><div>šojčíkove Humence č.440</div><div>906 07</div></div></div><div><div>www.approreal.sk</div><div>e - mail: aproreal@aproreal.sk</div></div><div><div>tel.: +421 908 741 705</div><div>+421 903 138 066</div></div></div><div>ČÍSLO PARÉ</div></div>			
AUTOR PROJEKTU: Ing. Peter Leška, Ing. Richard Macek			
NÁZOV STAVBY: KOMUNITNÉ CENTRUM - DOJČ NOVOSTAVBA			
Miesto stavby: obec Dojč, katastrálne Dojč, p.č. 2366/1			
INVESTOR/OBJEDNÁVATEL: obec Dojč, Dojč 125, Dojč 906 02			
OBJEKT:	SO 01 – KOMUNITNÉ CENTRUM	ČASŤ:	ústredné vykurovanie
HP:	Ing. Peter Leška	STUPEŇ:	projekt pre stavebné povolenie
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Richard Macek	DÁTUM:	2/2019
VYPRACOVAL:	Ing. Richard Macek	FORMÁT:	2x44
NÁZOV VÝKRESU:	SCHÉMA ZAPOJENIA		
		MIERKA:	1:
		ČÍSLO VÝKRESU:	UK1.2